

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT EKONOMICZNY

Warszawa, 15 lutego 2017 r.

DE-WZP.261.5.2017.1.RB

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont łazienek od strony północnej w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie – postępowanie nr DE-WZP.261.5.2017.RB

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie typu opraw FARAD określonych w projekcie jako Farad A 2x26W, ze strony producenta wynika, że oprawa występuje tylko w wersji FARAD 1x2D TUBE/28W, CHROME/OPAL GLASS. Proszę o ewentualne podanie dostawcy w/w opraw.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Wymaganym modelem opraw jest „Oprawa – Plafon łazienkowy Farad 1x2D TUBE/28W/230V, Chrome/OPAL Glass”.

Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących miejscach SIWZ:

1. W **Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót** w branży elektrycznej, stanowiącej **załącznik nr 2b** do SIWZ, punkt 1.3.4. OPRAWY OŚWIETLENIOWE otrzymuje następujące brzmienie:

„Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych **Oprawa – Plafon łazienkowy Farad 1x2D TUBE/28W/230V, Chrome/OPAL Glass, IP-44**

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych **Oprawa Zeta B 1x14W, IP-44**”.

2. W **Przedmiarze robót** w branży elektrycznej stanowiącym **załącznik nr 3b** do SIWZ w pozycji nr 32.d.4, na stronie 4, w kolumnie „Opis i wyliczenia” obecną treść:
„Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych **Oprawa Farad A 2x26W, IP-44**”,

zastępuje się następującą treścią:

Men

„Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych
**Oprawa – Plafon łazienkowy Farad 1x2D TUBE/28W/230V, Chrome/OPAL
Glass, IP-44”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy **przedłuża termin składania ofert.**
Oferty do przedmiotowego postępowania należy składać do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 12:00, termin otwarcia ofert 21 lutego 2017 r. o godzinie 12:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zgodnie z powyższym w Rozdziale 11 SIWZ zapisy w brzmieniu:

2. Termin składania ofert – do 20.02.2017 r. do godz. 12.00.
 3. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 357.
 4. Termin otwarcia ofert – 20.02.2017 r. o godz. 12.30.
- zostają zmienione na zapisy w brzmieniu:

2. Termin składania ofert – do 21.02.2017 r. do godz. 12.00.
3. Miejsce otwarcia ofert – w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 357.
4. Termin otwarcia ofert – 21.02.2017 r. o godz. 12.30.

Wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zwraca się o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma zwrotnie na adres e-mail lub faksem na nr 22 621-50-10

DEPARTAMENT EKONOMICZNY

Maria Wołk
DYREKTOR