

Warszawa, 5 lipca 2018 r.

DE-WZP.262.22.2018.3.MG

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji -**  
**nr postępowania DE-WZP.262.22.2018.MG**

Zamawiający przekazuje treść pytania dotyczącego Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie Wykonawcy:**

Mam pytanie dotyczące rodzaju agregatów w układach multi w układzie I i II.

W zapytaniu wpisaliście Państwo model agregaty (jednostki zewnętrznej) AOYG18LAT3 natomiast parametry pracy - moc chłodnicza (6,8kW ) oraz grzewcza (8,0kW) jest przedstawiona do agregatu o większej mocy czyli AOYG24LAT3.

Ten sam błąd jest w układzie II wpisany w zapytaniu jest agregat AOYG30LAT4 a parametry są do agregatu AOYG36LBLE5 (chłodzenie 10,1kW, grzanie 12,0kW).

Proszę o sprawdzenie prawidłowości danych w parametrach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określając moc chłodniczą i moc grzewczą urządzeń podał maksymalne parametry. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dnia 5 lipca 2018 r. zamieścił na stronie BIP odpowiedź na analogiczne pytanie zadane w przedmiotowym postępowaniu.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 10:00, nie ulega zmianie.