

Warszawa, 5 lipca 2018 r.

DE-WZP.262.22.2018.2.MG

**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji -**  
**nr postępowania DE-WZP.262.22.2018.MG**

Zamawiający przekazuje treść pytania dotyczącego Zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie Wykonawcy:**

Prośba o wyjaśnienie zapisu:

Układ pomieszczeń II: Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG30LAT4 (jednostka zewnętrzna) + 4 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiającym dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry:

- jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 10,1 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 12,0 kW (+/- 0,25 kW);

- jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW).

Wymieniony przez Państwa klimatyzator (jednostka zewnętrzna) Fujitsu AOYG30LAT4 ma zgodnie z informacjami zawartymi w katalogu moc nominalną w trybie chłodzenia 8,0 kW, natomiast w trybie grzania 9,6.

Proszę o informację czy składając ofertę sugerować się modelem klimatyzatora czy wymaganą mocą chłodniczą i grzewczą?

**Odpowiedź:**

Zamawiający określając moc chłodniczą i moc grzewczą urządzenia podał maksymalne parametry. Dopuszczalna jest zatem moc chłodzenia 8,0 kW oraz moc grzania 9,6 kW.

Minimalna moc chłodnicza dla tego urządzenia wynosi 3,5 kW (+/- 0,25 kW) oraz minimalna moc grzewcza wynosi 3,7 kW (+/- 0,25 kW).

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 10:00, nie ulega zmianie.