

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT EKONOMICZNY

Warszawa, 4 lipca 2018 r.

DE-WZP.262.22.2018.1.MG

WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż klimatyzacji -
nr postępowania DE-WZP.262.22.2018.MG

Zamawiający dokonuje zmiany treści Formularza cenowego stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego:

Tabelę o treści:

L.p.	Nazwa i opis produktu	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Oferowany model/nazwa/symbol/producent*	Wartość brutto (C x D)
A	B	C	D	E	F
1	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu ASYG14LM + AOYG14LM – komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym; Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc chłodnicza 4,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 5,0 kW (+/- 0,25 kW)	1	 moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	
2	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG18LAT3 (jednostka zewnętrzna) + 2 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne typ 1) + 1 sztuka ASYG12LM (jednostka wewnętrzna typ 2) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 6,8 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 8,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza 3,5 kW (+/-	3	 Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW Jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW Jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:	

	0,25 kW), moc grzewcza 3,8 kW (+/- 0,25 kW)		kW	
3	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG30LAT4 (jednostka zewnętrzna) + 4 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiającym dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 10,1 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 12,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW)	4	kWkWkW Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW Jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	
4	Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych				
RAZEM CENA CAŁKOWITA BRUTTO (całkowita wartość zamówienia, w tym koszt urządzeń, ich dostawy, montażu i uruchomienia)					

zastępuje się następującą treścią:

L.p.	Nazwa i opis produktu	Oferowany model/nazwa/symbol/producent*/parametry	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (D x E)
A	B	C	D	E	F
1	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu ASYG14LM + AOYG14LM – <u>komplet</u> składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym; Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc chłodnicza 4,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 5,0 kW (+/- 0,25 kW)	Komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	1		

2	<p>Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG18LAT3 (jednostka zewnętrzna) + <u>2 sztuki</u> ASYG07LM (jednostki wewnętrzne typ 1) + <u>1 sztuka</u> ASYG12LM (jednostka wewnętrzna typ 2) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 6,8 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 8,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza 3,5 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 3,8 kW (+/- 0,25 kW)</p>	<p>Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW</p>	1		
		<p>Jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW</p>	2		
		<p>Jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW</p>	1		
3	<p>Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG30LAT4 (jednostka zewnętrzna) + <u>4 sztuki</u> ASYG07LM (jednostki wewnętrzne) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiającym dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 10,1 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 12,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW)</p>	<p>Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW</p>	1		
		<p>Jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW</p>	4		
4	<p>Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych</p>	X	1	X	
<p>RAZEM CENA CAŁKOWITA BRUTTO (całkowita wartość zamówienia, w tym koszt urządzeń, ich dostawy, montażu i uruchomienia)</p>					

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiana treści Zapytania ofertowego jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. do dnia 6 lipca 2018 r. do godziny 10:00, nie ulega zmianie.

Formularz cenowy do Zapytania ofertowego DE-WZP.262.22.2018.MG

L.p.	Nazwa i opis produktu	Oferowany model/nazwa/ symbol/ producent*/ parametry	Ilość	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (D x E)
A	B	C	D	E	F
1	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu ASYG14LM + AOYG14LM – komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej wraz z pilotem bezprzewodowym; Zamawiający dopuszcza urządzenie równoważne spełniające następujące parametry: moc chłodnicza 4,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 5,0 kW (+/- 0,25 kW)	Komplet składający się z jednostki zewnętrznej i wewnętrznej: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	1		
2	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG18LAT3 (jednostka zewnętrzna) + 2 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne typ 1) + 1 sztuka ASYG12LM (jednostka wewnętrzna typ 2) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 6,8 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 8,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza 3,5 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 3,8 kW (+/- 0,25 kW)	Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	1		
		Jednostka wewnętrzna typ 1: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	2		
		Jednostka wewnętrzna typ 2: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	1		

3	Klimatyzator typu split firmy Fujitsu AOYG30LAT4 (jednostka zewnętrzna) + 4 sztuki ASYG07LM (jednostki wewnętrzne) – jednostki wewnętrzne wraz z pilotami bezprzewodowymi; Zamawiającym dopuszcza urządzenia równoważne spełniające następujące parametry: - jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza 10,1 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 12,0 kW (+/- 0,25 kW); - jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza 2,0 kW (+/- 0,25 kW), moc grzewcza 2,7 kW (+/- 0,25 kW)	Jednostka zewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	1		
		Jednostka wewnętrzna: moc chłodnicza: kW moc grzewcza:kW	4		
4	Dostawa, montaż i uruchomienie nowych urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do obsługi 8 pomieszczeń biurowych		1		
RAZEM CENA CAŁKOWITA BRUTTO (całkowita wartość zamówienia, w tym koszt urządzeń, ich dostawy, montażu i uruchomienia)					

* Wykonawca musi zaoferować jeden konkretny produkt. Należy wypełnić kolumnę wpisując oferowany model / nazwę/ symbol/ producenta zaoferowanego produktu w sposób umożliwiający jego identyfikację.

UWAGA:

Ceny należy określić z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

- ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół,
- ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę.

Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z usługą z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Cena musi być podana w złotych polskich. Cena jednostkowa brutto zostanie ustalona na okres obowiązywania umowy i nie będzie podlegać zmianom. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie ww. cen za faktyczny zakres realizacji przedmiotu umowy.

.....
(miejsowość, data)

.....
(imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)