

DE-WZP.261.2.2019.JJ.1

Warszawa, 2019-02-19

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Remont wybranych pomieszczeń biurowych na I piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie**” – postępowanie nr DE-WZP.261.2.2019.JJ.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Proszę o informacje na temat okuć i klamek mosiężnych - przetarg nr DE-WZP.261.2.2019.JJ. Interesują nas przybliżone wymiary klamek do drzwi i okien oraz przybliżone wymiary zawiasów i informacji ile sztuk przypada na jedną sztukę drzwi. Proszę również o informację w jaki sposób mają być zamontowane zawiasy.

Odpowiedź:

Wzory okuć do zamontowania w nowych drzwiach i wymiany w drzwiach do renowacji przedstawione zostały w załączniku nr 1a do SIWZ „Projekt budowlany remontu pomieszczeń biurowych na I piętrze (strona północna)” na rysunku nr 10.

Ponadto Zamawiający informuje:

1. Klamki do drzwi istniejących powinny być wykonane jako odlew z mosiądzu z szyldem podłużnym na wkładkę Yale o wymiarze 90 mm, do drzwi nowych o wymiarze 75 mm. Każdy szyld mocowany dwoma wkrętami do drewna z łbem płaskim, z nacięciem prostym.
2. Zawiasy do drzwi powinny być wykonane jako odlew z mosiądzu, wbijane, czopowane o wymiarze 120 mm, do jednego skrzydła 3 zawiasy.
3. Klameczki okienne powinny być wykonane jako odlew z mosiądzu, dwuramienne mocowane do skrzydła 2 wkrętami mosiężnymi do metalu o wymiarze 5x40 mm z łbem płaskim, z nacięciem prostym.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.